

**Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà**



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES - ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES

**INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS**

Senyor/a,

A data 3 de setembre de 2020, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi de control de radioactivitat del punt de mostreig Font Plaça Major de la zona de subministrament ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES del municipi de SANT JOAN DE LES ABADESSES.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya i el RD 314/2016, els resultats analítics obtinguts **compleixen amb el valors paramètrics del RD 314/2016.**

Celrà, 3 de setembre de 2020

Servei proveït:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celrà

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a [www.cecama.com](http://www.cecama.com)

Proveït per:



Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà



AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES - ZS  
SANT JOAN DE LES ABADESSES

Núm. d'obra: C180065 C180399  
Expedient: **C20XB777** Albarà:  
La seva referència: **ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES**  
Data de recepció: 17/08/2020  
Dates assaig/s: Inici: 17/08/2020 Final: 03/09/2020

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES  
C/Plaça Major , 3  
17860 - SANT JOAN DE LES ABADESSES

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.  
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A LA MOSTRA ANALITZADA

Informe emès per CECAM. Celrà, 03/09/2020

Full 1 de 1.

## ACTA DE RESULTATS

**TIPUS D'ASSAIG:** Anàlisi de control de radioactivitat

**DESCRIPCIÓ PUNT DE MOSTREIG:** Font Plaça Major

**DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA:** Aigua destinada al consum humà, en envàs de plàstic de 2000 ml. etiquetats i refrigerats

**PRESA DE MOSTRA:** per Prodaisa **DATA :** 17/08/2020 **HORA:**10:35 Paràmetres "in situ" : Cl<sub>U</sub>: 0,45 mg/L Cl<sub>T</sub>: 0,52 mg/L

### RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT ±Incert.
Activitat Beta total	A-BV-PE-0010 Evaporación y medida por contador	Bq/L	0,045 ±0,005
Activitat Beta resto (excluit potasi i triti)	A-BV-PE-0010 Evaporación y medida por contador	Bq/L	0,045 ±0,005
Activitat Alfa Total	A-BV-PE-0010 Evaporación y medida por contador	Bq/L	<0,010
Dosis indicativa total	A-BV-PE-0047 DI total	mSv/any	<0,10

**Observacions:** Assaig realitzat amb col·laboració amb el laboratori acreditat ENAC nº 109/LE285

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607  
Tècnic responsable: Immaculada Pibernat Vales DNI: 40309182A  
Data de la signatura: 03/09/2020

La incertesa dels valors quantitius està a disposició del client en cas que aquest ho demani.  
Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a [www.cecam.com](http://www.cecam.com).

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.  
El laboratori no es responsabilitza de les dades facilitades pel client.

Acreditacions:



Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRÀ / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celrà

La relació actualitzada d'acreditacions es pot consultar a [www.cecam.com](http://www.cecam.com)

Proveït per:

